

Министерство на транспорта - БДЖ  
 ЕНЕРГОСЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ  
 4074 Тръгска ул. Бюро № 1  
 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
 87-09-1075/08-ХІ-1998

СОФИЯ - ФИРМА "ГЕОТРЕИД"

Приложен Ви изпращаме протокол за изпитване на диелектрическата якост на висотоизмерител на фирмата .Е..НІ. ІНД.СО. СТО модел 202 8 м. В съответствие с изискванията на Правилника за безопасност на труда при експлоатация на ел.уредби и на Правилника за безопасност на труда при експлоатация на контактната мрежа на БДЖ висотоизмерителят може да се ползува за измерване на височината на контактния проводник в системата на БДЖ без изключване на напрежението, като операторът задължително ползува диелектрични ръкавици.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.



Н-К ЕНЕРГОСЕКЦИЯ:  
 /инж.Г.Попов/

ГП/ЛД

Бланка 9.1

Министерство на транспорта фирма „БДЖ“				<b>Протокол</b>			
ЖП Управление - Пловдив				за изпитване на предпазни средства			
Енерго - секция				ВИСОТОИЗМЕРИТЕЛ			
№	Наименование	Изпитателно напрежение или натоварване			броя		Срок за годност
		наименование	значение	марка	годни	негодни	
1	Боти						до 04.11.1994 г.
2	Ръкавици						
3	Щанги	„SOKKID“	82,5	kV	1		
4	Измервателни щанги	model 202/8m					
5	Колани						
6		Измерването е съгласно приложение "6"					
7		от Правилник по безопасност на труда при експлоатацията на ел. уредби и съоръжения.					
8							
9							

Получени от Фирма "БДЖ"

Проверили изпитването: 1 Стоев  
 (длъжност, трите имена, подпис)

2 Джонджорове  
 (длъжност, трите имена, подпис)



ОН 1169799-78